

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ58.В.03128

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0009637

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГА-ДЕКИНГ" (ООО "ВОЛГА-ДЕКИНГ").
Адрес: 425000, РОССИЯ, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Мамасево, дом 1.
ОГРН: 1091224001220. Телефон: +78363140062, +78363163301. Факс: +78363163301.
Электронная почта: volga-deking@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ВОЛГА-ДЕКИНГ" (ООО "ВОЛГА-ДЕКИНГ").
Адрес: 425000, РОССИЯ, Республика Марий Эл, город Волжск, улица Мамасево, дом 1.
ОГРН: 1091224001220. Телефон: +78363140062, +78363163301. Факс: +78363163301.
Электронная почта: volga-deking@mail.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность"). Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д.1, строение А. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, д. 8. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. Электронная почта: info@alfarb.ru. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильно-погонажные марки PRODECKING:
доска террасная (декинг), опорная доска (лага), панели,
уголок, сайдинг, профили, вагонка из древесно-
полимерного композита на основе древесной муки и
полимеров ПНД, плотностью от 1,20 г/см³ до 1,32 г/см³,
толщиной от 2 мм до 200 мм, выпускаемые по
ТУ 22.29.29-001-60938735-2018. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ОК 034 (ОКПД 2): 22.29.29

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ, от 03.07.2016 N 301-ФЗ, от 29.07.2017 N 244-ФЗ).
См. Приложение – бланк № 0008169.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 604-С/ТР-18 от 22.11.2018 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № МСК.ОС1.Б02595 от 01.11.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 26.11.2018 по 25.11.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

А.А. Гомзов
инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

Д.С. Подсевалов
инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ58.В.03128

(обязательная сертификация)

№ 0008169

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности строительных материалов: КМ5
ГОСТ 30244-94	"Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа по токсичности продуктов горения – Т3 (высокоопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение горения"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature)

 подпись

А.А. Гомзов
 инициалы, фамилия

Д.С. Подсевалов
 инициалы, фамилия